

# AC.100vコンセント ノイズ試験 サンプルデータは、見易くする為の処理を行っています。

ADC.設計開発  
平成23年3月19日



ゼロマーズ社製 set (図中-ZM)は、某社製ノイズに比べて 70%倍ほどに少なくなっています。  
図中のデータには測定器のノイズも含まれています。測定は、各々のコンセントに対して同一条件で行います。  
負荷は300W Lamp を位相角90°,270°で動作します。  
本ノイズは小さいほど端末機器への影響が少ないです。

